

Piotrków Tryb., 20.03.2015 r.

**Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.**

**Ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski**

**Dot.: Rozwiązanie projektowe eliminujące brak normatywnego przykrycia odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bazaltowej w Piotrkowie Tryb.**

Zwracam się z prośbą o zaakceptowanie przez Państwa rozwiązania projektowego wypłyenia kanalizacji sanitarnej w ul. Bazaltowej.

Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie zabezpieczy odcinek od studni S3 w kierunku studni S2 (wypłyenie na odcinku ok. 5m) przed przemarzaniem wynikłym z braku normatywnego przykrycia gruntem. Zabezpieczenie w/w odcinka kanalizacji łupkami z twardego poliuretanu gr 5 cm umieszczonymi w rurze ochronnej w pełni zabezpieczy projektowany kanał przed skutkami przemarzania gruntu. Sposób wykonania izolacji cieplochronnej przedstawiam w formie graficznej.

Jednocześnie nadmieniam że, w/w rozwiązanie wyeliminuje konieczność przebudowy istniejącego kanału sanitarnego w ul. Miedzianej na długości min. 20 m celem zapewnienia normatywnego przykrycia końcówki projektowanego kanału.

Wobec powyższego rozwiązanie projektowe, które wyeliminuje koszty: odtworzenia nawierzchni asfaltowej, przebudowy istniejącego kanału, studni dn1000 oraz 7 przykanalików k.s do przyległych posesji dla Inwestora jest ekonomicznie uzasadnione.

Z poważaniem

W załączeniu.

1. Mapa syt-wys 1:500 z projektowanym przebiegiem k.s.
2. Rysunek wykonania docieplenia odcinka s3-oc
3. Karta informacyjna łupki poliuretanowej

Marek Niewiadomski  
Uprawniony do projektowania sieci  
wodociagowych, kanalizacyjnych,  
gazowych i cieplnych.  
UPR. BUD./NIP 771-142-68-13 V. 8388(137)90  
§5 ust. 2, §7 i §13 ust. 1 pkt 4 lit. a