

**Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2016-12-22 dotyczącej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.**

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 (*)
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (*)

Przedmiot uzgodnienia: **proj. oświetlenie uliczne**

Asortyment: **Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Lokalizacja obiektu:

Piotrków Tryb. ul. Próchnika dz.415/2 obr.21

Wnioskodawca:

Biurowo Projektowe i Usług Technicznych Tadeusz Pabin

Przewodniczący narady: **Anna Kotakowska**

Data wpływu wniosku:

2016-12-20

Wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia 25.06.2015 r. ze zm.):

Skład osobowy i uwagi uczestników narady koordynacyjnej:

Lp.	Oznaczenie podmiotów uczestniczących w naradzie	Stanowisko uczestnika narady	Imię i nazwisko uczestnika narady
1	URZĄD MIASTA Referat Architektury i Budownictwa	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Janusz Korczak - Ziolkowski
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Waldemar Gumieny
3	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta Dział i Inżynierii Ruchu	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Rafał Szewczyk
4	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta Dział Utrzymywania Zieleni i Porządku	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Miroslaw Świąconek
5	URZĄD MIASTA Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska	NIEOBECNY	
6	PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie. Zakład w Łodzi Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim	UZGODNIONO	Wiesław Katuży
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	UZGODNIONO - uwagi dla wykonawcy nr:1,2,3,4,5,6,8,9 zgodnie z pismem 01-RM-000450-2012 z dnia 29.05.2012r.	Paweł Kottunowski
8	Orange Polska S.A. Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Artur Skoneczny
9	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Paweł Wroński
10	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	UZgodniono uwagi dla wykonawcy Nr 1, 2, 3, 4,5 zgodnie z pismem MZGK/TS/R/04313/12 z dnia 14.11.2012r.	Paweł Zaremba
11	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim	UZgodniono. Inwestor ma obowiązek uzyskać pozwolenie WKZ na prowadzenie prac	Wiktorja Długoszewska
12	TOYA Sp. z o.o.	nie wniesiono zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Bogdan Kopeć
13	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Referat Geodezji, Kartografii i Katastru	UZGODNIONO	Anna Kotakowska
14	Wnioskodawca	NIEOBECNY	Biurowo Projektowe i Usług Technicznych Tadeusz Pabin



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrków Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urząd Miasta
Wydział Geodezji, Kartografii i
Katastru
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Tryb.

W załączeniu przesyłamy uaktualniony katalog typowych uwag i założeń Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb., stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.


Uwagi i załączenia:

1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania** lub **zbiłżenia** z kablem energetycznym **0,4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności;
2. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania** lub **zbiłżenia** z kablem energetycznym **15 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po wyłączeniu napięcia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. Zastrzega się, że w przypadku nie zastosowania się do ww. uwagi winę za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzących roboty;
3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 kV** lub **0,4 kV** zachować odległość pionową **min. 0,5 m**;
4. W miejscu **zbiłżenia** projektowanego obiektu do kabla energetycznego **15 kV** lub **0,4 kV** zachować odległość poziomą **min. 0,8 m**;
5. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0,4 kV** kabel należy ostonić rurą dwudzielną **Ø110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię ostonienia kabla energetycznego **0,4 kV** ustalił wykonawca robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac;
6. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **15 kV** kabel należy ostonić rurą dwudzielną **Ø160** koloru czerwonego. Sposób oraz technologię ostonienia kabla energetycznego **15 kV** ustalił wykonawca robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac;
7. Zachować odległość poziomą od podziemnej części słupów energetycznych do krąwej wykupu **min 1,0 m**;
8. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb., wraz z **egz. projektu budowlanego** (wraz z protokołem ZUD) na **2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
9. **Prace na urządzeniach energetycznych** powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektroenergetycznej;
10. Lokalizację urządzeń w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych **15 kV i 0,4 kV** opiniujemy pozytywnie.
11. Instalacja wewnętrzna za układem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branżowemu.

Do wiadomości: RM, RP – indos.

Z poważaniem
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Piotr Zwoliński
Dyrektor Rejonu

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000043124 NIP 945-25-93-856, REGON 060552840, kapitał zakładowy 9 730 742 890 zł w pełni opłacony www.pgedystrybucja.pl



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Rolnicza 75
97-300 Piotrków Trybunalski



tel./fax 44 645 16 04 tel. 44 645 16 05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotkow.pl strona: www.mzgk-piotkow.pl
konto bankowe: BGZ S.A. O/Piotrków Tryb. 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440
NIP: 771-17-99-036 REGON: 590488125 KRS Nr 0000000879 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
MZGK/TS/14.11.2012r. /2012

URZĄD MIASTA Piotrkowa Tryb.	
KANCLARIA OGÓLNA	
Wpł	14-11-2012
data	
Nr	

W załączeniu przesyłamy aktualny katalog typowych uwag i zaleceń stosowanych przez naszego przedstawiciela do uzgodnienia dokumentacji projektowej na posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Katalog uwag i zaleceń stosowany przez przedstawiciela MZGK Spółka z o.o.:

1. Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi MZGK Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75 o terminie rozpoczęcia prac ziemnych w rejonie sieci ciepłowniczej (tel. 44 645 16 08).
2. Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczej należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. (tel. 44 645 16 08)
3. W rejonie sieci ciepłowniczej wykonawca robót, w obecności i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o., wykona na swój koszt odkrywkę w celu ustalenia faktycznych rzędnych jej posadowienia. Dotyczy to wszystkich robót a w szczególności przecisków i przewierć. (tel. 44 645 16 08).
4. Kolidę z siecią ciepłowniczą przed zasypaniem należy zgłosić do MZGK Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75 celem odbioru (tel. 44 645 16 08).
5. UWAGA: sieć ciepłownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej wykonywać tylko w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. (tel. 44 645 16 08)

WICERZĄDCA ZARZĄDU
dr Grzegorz Karpiński

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Sieci i Sprzętu Technologicznego
Krzysztof Rozmiński
PROKURANT
mgr inż. Andrzej Rozga
Dyrektor Techniczny

Obowiązki i zadania w zakresie: opracowań audytów i świadczeń energetycznych budynków; wykonawstwa i remontów sieci, przyłączy i węzłów; prac spawalniczych, elektrycznych; pomiarów elektrycznych do 1 kV; prac spawalniczych; prac z wykorzystaniem własnej bocznic kolejowej.