p.p. 198,00 m n.p.m.

Projektowana rzędna terenu	203,50	203,52		203,62	203,80
Istniejąca rzędna terenu	203,50	203,52		203,62	203,80
Rzędna dna kanału	202,00	202,00		202,00	Dostosować do poziomu istniejącego przyłącza
Zagłębienie dna kanału	1,50	1,52		1,62	
Odległości / Spadek		L=1,50 i=0‰	L=4,79 i=0‰	L=56,26	
Średnica / Materiał		PE 100 PN16 SDR11 Ø90/8.2 [mm]			
Oznaczenie węzła	WD4	WD3	WD2		WD1

UWAGA:
wszystkie połączenia rur wykonać złączkami i kształtkami elektrooporowymi
Technologia łączenia rur i kształtek -zgrzewanie elektrooporowe

Jednostka projektowa:
SPEED Invest Sp. z o.o., 05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15

Inwestor:
Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10

Nazwa inwestycji:
Remont istniejącego boiska sportowego, bieżni i skoczni do skoku w dal

Adres inwestycji:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 73 dz. nr ew. 395/4

Tytuł rysunku:
Profil podłuży przyłącza wody pitnej

Numer rysunku:	*Skala rysunku:*	*Jednostka miary:*	*Format rysunku:*
WK-02	1:100	[cm]	A3

Projektant:
mgr inż. Joanna Krogul
uprawnienia budowlane MAZ/0348/PWOS/13

Opracował:
inż. Grzegorz Włosek

Data opracowania: 3 lipiec 2017 roku