

Punkt / opis	Poziom terenu projekt.	Poziom terenu istniejącego	Rzędna dna rurociągu	Zagłębienie	Odległość od początku	Oznaczenia
Istniejąca studnia do przebudowy studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwnym typ ciężki w klasie D400	202,11	202,29	200,49	1,62	0,00	s1
Istniejące przyłącze gazowe Rz=201,46 – rzędna założona	202,14	202,29	200,50	1,64	1,10	
Istniejące przyłącze gazowe Rz=201,43	202,24	202,31	200,51	1,62	4,20	
Trójnik z kamionki kielichowej z uszczelką DN250/150	202,35	202,36	200,53	1,82	7,70	s2
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,51	202,73	202,74	200,59	2,14	19,60	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,52	202,85	202,89	200,62	2,23	23,40	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,79	203,02	203,09	200,64	2,38	28,90	
Istniejący gazociąg gn050 Rz=202,35	203,04	203,12	200,65	2,39	29,75	
Istniejący kabel telekomunikacyjny Rz=202,40	203,08	203,16	200,65	2,43	30,80	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,43	203,26	203,39	200,69	2,57	37,35	
Projektowana studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwnym typ ciężki w klasie D400	203,30	203,44	200,69	2,61	38,65	s3
Trójnik z kamionki kielichowej z uszczelką DN250/150	203,37	203,53	200,71	2,66	41,25	s4
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,41	203,40	203,56	200,71	2,69	42,15	
Wymieniane przyłącze wodociągowe Rz=201,79	203,50	202,69	200,73	2,77	45,80	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,62	203,57	203,73	200,75	2,82	48,15	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,75	203,63	203,77	200,76	2,87	50,35	
Istniejący gazociąg gn110 Rz=202,13	203,74	203,84	200,78	2,96	54,20	
Istniejący gazociąg gn0100 Rz=202,52	203,78	203,87	200,79	2,99	55,50	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,57	203,84	203,90	200,80	3,04	57,65	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=201,43	204,00	204,01	200,83	3,17	63,30	
Istniejący kabel energetyczny w rurze osłonowej 2eND Rz=203,50	204,02	204,02	200,83	3,19	63,90	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=202,14	204,06	204,04	200,84	3,22	65,35	
Projektowana kanalizacja deszczowa PVC160 Rz=202,36	204,17	204,13	200,86	3,31	69,25	
Wymieniane przyłącze wodociągowe Rz=202,50	204,29	204,23	200,88	3,41	73,50	
Istniejąca studnia do przebudowy studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwnym typ ciężki w klasie D400	204,44	204,46	200,91	3,53	78,85	s5

Proj. spadek, materiał, śr.: Rury kamionkowe kielichowe z uszczelką i glazurowane DN250; i=0,5%

Długość odcinka: 1,10; 3,10; 3,50; 11,90; 3,80; 5,50; 0,85; 1,05; 6,55; 1,30; 2,60; 0,90; 3,65; 2,35; 2,20; 3,85; 1,30; 2,15; 5,65; 0,60; 1,45; 3,90; 4,25; 5,35

OZNACZENIA:

- projektowany teren (czerwona linia)
- istniejący teren (zielona linia)
- Ro1 – projektowana rura osłonowa dwudzielna AROT PS Ø160 L=1,5m Średnicę rury osłonowej na kable energetyczne i telekomunikacyjne dobrać do ilości przewodów.

UWAGI:
- W pobliżu skrzyżowań projektowanej instalacji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Jednostka projektowa:	WW PROJEKT Wojciech Wolnicki, ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.
Branża:	SANITARNA
Stadium:	PB-W
Zadanie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. WOJ. POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.
Obiekt budowlany:	WYMIANA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYMIANA KAN. SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, LIKWIDACJA ODC. KANAŁU SANITARNEGO
Lokalizacja:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza odcinek od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego działki nr 97/1, 97/2, 84/3, 335
Inwestor:	Miasto Piotków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki, nr upr. LOD/2036/PWOS/12
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka; mgr inż. Edyta Wójcik
Sprawdzający	mgr inż. Bogdan Adamus, nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Tytuł rys.:	PROFIL GŁÓWNY KANALIZACJI SANITARNEJ odc. s1-s5
Rysunek nr:	10
Utworzony:	10.2017
Zmieniony:	
Skala:	1:200
Podpis:	