

DUD.0012-10/2020

Odpowiedź na interpelację Radnego

Interpelacja Radnego Jana Dziemdzioły z dnia 19 marca 2020 r.

Treść interpelacji w załączeniu (kopia).

Treść odpowiedzi:

Uprzejmie informuję, iż wyłączenie przycisków do uruchamiania sygnalizacji na przejściach dla pieszych związane jest z wdrożeniem nowych programów pracy sygnalizacji świetlnej. Wprowadzenie stałego załączania się sygnału zielonego dla pieszych spowoduje wydłużenie cyklu pracy sygnalizacji świetlnej a co za tym idzie negatywnie wpłynie na przepustowość skrzyżowania.

Przyciski nie wymagają bezpośredniego kontaktu z ludzką skórą. Do ich wciśnięcia można użyć dłoni zabezpieczonej rękawiczką.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokański

.....
podpis osoby sporządzającej odpowiedź

.....
Akceptacja Wiceprezydenta

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	518011.1114640.1139484
Nazwa dokumentu	ODPOWIEDŹ Z ZDiUM.pdf
Tytuł dokumentu	ODPOWIEDŹ Z ZDiUM
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2020-03-25
Skrót dokumentu	178FDFE9840AF7E6ACD3B7F2863E38A6D9CEBEC1
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-03-25 15:24:34
Podpisane przez	Adam Marian Karzewnik II Zastępca Prezydenta Miasta

EZD 3.96.1.1.10880

Data wydruku: 2020-03-26

Autor wydruku: Latocha Karolina w zastępstwie za Kacprzyk Sylwester (kancelista)