



UWAGI: 1. Ub - uchwyty betonowe przyklejane do powierzchni dachu.
 2. Uk - uchwyty kołkowe mocowane pionowo do ogniomuru oraz górnych powierzchni kominów i otworów wentylacyjnych.

3. Zwody poziome wykonać drutem FeZn o śr. 7mm.

4. Rezystancja uziomów nie mniej niż 15 Ohmów.

5. ZK - złącze kontrolne.

USŁUGI PROJEKTOWE
inż. J. Jakubowski

97 - 300 Piotrków Tryb.
 ul. Pawłkowskięego 14 m. 15

**PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
 PRZEDSZKOŁA NR 7 W PIOTRKOWIE TRYB.**

LOKALIZACJA: PIOTRKÓW TRYB., ul. Poprzeczna

PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB.IV.7342/4/998

KREŚLIŁ: inż. Jerzy Jakubowski upr. nr NB.IV.7342/4/998

TYTUŁ RYS.: **Rzut Instalacji odgromowej na połaci dachowej**

DATA:	LIPIEC 2006 R.	SKALA:	1:100	NR. RYS.:	2
-------	----------------	--------	-------	-----------	----------