



UWAGI:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYŁ3x1,5 mm²
2. Instalację oświetlenia wykonać systemem podtynkowym
3. Łącznik oświetlenia montować 1,3 m nad poz. podłogi
4. Zastosować system zasilania typu TN-S
5. Zastosować osprzęt hermetyczny (IP54)
6. Zasilic rozd. RP przewodem YDY 5x2,5 mm²

Jakubowski

mgr inż. Bogdan Jerzy Wrzeszcz
 uprawniony do nadzoru i projektowania w specjalności
 instalacyjno-inżynierskiej i ochrony środowiska,
 - bez ograniczeń. Nr St 398/74, Nr 10220/42/79.
 ul. Rudnickiego 3/36 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel./fax (0-44) 646-78-71 GSM 0601-34-76-87

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY I RZECZOZNAWSTWO			
UL. RUDNICKIEGO 3 M.36 TEL./FAX (0-44) 646-78-71 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI			
OPRACOWAŁ:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO	OBIEKT: MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPL. W BUD. PRZY FARNEJ 8
	02-2007	BOGDAN J. WRZESZCZ	
OPRACOWAŁ:		UPR. BPIV-10220/42/79 JERZY JAKUBOWSKI	TYTUŁ RYS.:
			INSTALACJA ELEKTRYCZNA WĘZŁA
SKALA: 1:50		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	NR ZLEC.
			RYS NR. 9