



Oznaczenia:

TB/Q7 – adres obwodu

UWAGA:

ZASILANIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH 3X2,5 mm²
 ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH 5X1,5 mm²
 (kable prowadzić w kanale podpodłogowym)

NAZWA:	MODERNIZACJA PUNKTU INFORMACYJNEGO I USUWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		
ADRES:	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SZKOLNA 28		
PRZEDMIOT:	Instalacja zasilania klimatyzatorów		skala 1:50
	PROJEKTANT:	PODPIS:	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr. inż. arch. Grzegorz Krzysztofirski tech. bud. Krzysztof Sójka spółka cywilna 98-300 WIELUŃ ul. Narutowicza 2 tel. (043) 843-01-20
BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. Krzysztof Rybczyński upr. 937/90, LOD/IE/2978/03		
OPRACOWAŁ:			
			UMOWA – ZLECENIE A/16/2007 RYSUNEK NR E/3