

UWAGI:

1. Roboty elektryczne wykonac po wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniu Rozdzielni NN
2. Sprawdzić oporność uziemienia stacji-przy zbyt dużej wartości rozbudować uziom do wartości oporności wymaganej Ru<3,33oma.
3. Do plombowania listwa SKa, obudowa zabezp. obw. napięciowych, osłona przekład. prądowych.
4. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.

BIURO PROJEKTOWE I USLUG TECHNICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9

Nazwa obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycz. NN, SN i Oświetl. Ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. /ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, środk. i połud. cz. ul. Rycerskiej, połud. cz. Pl. Niepodległości i Pl. Kościuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra	Branża: Elektr.
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 55, 61, 68, 111, 112, 116, 121, 122, 157, 166, 175, 222, 408/2, 474	
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10	

Branża		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	07.2007	

Nazwa rysunku: Schemat St. 1-0876 "Łazienna Mokra" | Skala: | Nr rys.: 10