UWAGI:

1. Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125.
2. Obudowy złącz z tworzywa termoutwardzalnego IP 44. Zamki typu Master Key.
3. Złącze 2ZK8 na fundamencie wolnostojące - tymczasowe, do zastąpienia mufą przelotową przy realizcji nastepnego etapu
4. Wszystkie pozostałe złącza montować jako wnękowe.
5. Wszystkie złącza za wyjątkiem 2ZK2/5 i 2ZK8 dodatkowo zamykane drzwiczkami wg Rys. 17.
6. Złącze 2ZK2/5 - dodatkowa zabudowa
7. Wszystkie wejścia kabli do złącz i w budynkach w rurach ochronnych fi 110.
9. Wartości zabezpieczeń w złączach zostaną ustalone w projekcie nowych wlz i wynies. ukł. pom.
10. Numeracja eksploatacyjna złącz zgodna ze Standaryzacją ZEŁT S.A
przykład dla złącza 1ZK5/3 - "1-0993-05-03"
11. Przed rozpoczęciem robót ustalić z ZE Rejon Piotrków Tryb. ewentualne wydłużenie kabla do 1ZK1/4 poprzez wymianę istniej. kabla po istniej. trasie do zasilanego budynku-wtedy 1ZK1/4 na ścianie budynku

BIURO PROJEKTOWE I USLUG TECHNICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9

Nazwa obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycz. NN, SN i Oświetl. Ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. /ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, środk. i połud. cz. ul. Rycerskiej, połud. cz. Pl. Niepodległości i Pl. Kpościuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra

Branża: Elektr.

Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 55, 61, 68, 111, 112, 116, 121, 122, 157, 166, 175, 222, 408/2, 474

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

Branża		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	07.2007	

Nazwa rysunku: Schemat Linii Kablowych NN

Skala:

Nr rys.: 7