

UWAGI:

1. Roboty elektryczne wykonac po wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniu Rozdzielni NN i SN
2. Dla kabli NN wykonać 8 nowych przepustów rurowych fi110.
3. Sprawdzić oporność uziemienia stacji-przy zbyt dużej wartości rozbudować uziom do wartości oporności wymaganej Ru<3,33oma.
4. Do plombowania listwa SKa, obudowa zabezp. obw. napięciowych, ostona przekład. prądowych.
5. Roboty kablowe wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.

BIURO PROJEKTOWE I USLUG TECHNICZNYCH
mgr inż. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9

Nazwa obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycz. NN, SN i Oświetl. Ulicznego w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. /ul. Sieradzka, Szewska, Grodzka, środk. i połud. cz. ul. Rycerskiej, połud. cz. Pl. Niepodległości i Pl. Kościuszki, Rynek Trybunalski, ul. Łazienna Mokra				Branża: Elektr.
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr. 21 dz. nr 55, 61, 68, 111, 112, 116, 121, 122, 157, 166, 175, 222, 408/2, 474				
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data / Podpis
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	07.2007
Nazwa rysunku: Schemat St. 1-0933 "Szewska"			Skala:	Nr rys.: 9