

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytanie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty remontowe na dachu budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., przy ulicy Szkolnej 28.**

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie wymogów jakie musi spełniać papa termozgrzewalna wymieniona w pkt. 3 ślepego kosztorysu. Przedmiotowe wynika z dużej różnicy cen poszczególnych gatunków papy.

**Odpowiedź:**

Pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna modyfikowana SBS:

- podkładowa modyfikowana na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup> i grubości 4,6 mm, od wierzchniej strony drobnoziarnista posypka mineralna, spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego,
- wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup> i grubości 5,2 mm, od wierzchniej strony gruboziarnista posypka, spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotrkowa Trybunalskiego

*Andrzej Kacperk*