

SPZ.341-16-18-..../08

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) na:

**TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 11
W RAMACH PROGRAMU PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW”**

Pytanie 1:

Termin zakończenia robót ustalono na 30 sierpnia 2008 r., jednocześnie termin otwarcia ofert to 30 czerwca 2008 r. W przypadku skrajnym, związanym z możliwym oprotowaniem wyników przetargu, może się zdarzyć, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w okolicach końca sierpnia. Czy w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej przewidziano odpowiednie wydłużenie czasu realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i **wyznacza nowy termin zakończenia realizacji na 30 września 2008r.**

Pytanie 2:

W poz. 16 i 48 kosztorysu budowlanego opisano ułożenie papy termozgrzewalnej – proszę o podanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Papa termozgrzewalna wymieniona w pozycjach 16 oraz 48 kosztorysu budowlanego musi spełniać następujące parametry:

Pokrycie dachowe – papa termozgrzewalna modyfikowana SBS:

- podkładowa modyfikowana na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m² i grubości 4,6mm, od wierzchniej strony drobnoziarnista posypka mineralna, spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego,
- wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m² i grubości 5,2mm, od wierzchniej strony gruboziarnista posypka, spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.

Pytanie 3:

W poz. 27 i 28 kosztorysu budowlanego opisano ułożenie wyprawy akrylowej – proszę o podanie grubości ziarna, rodzaju (baranek czy kornik) i wymaganej kolorystyki.

Odpowiedź:

Wyprawa akrylowa wymieniona w poz. 27 oraz 28 przedmiaru - baranek o grubości ziarna 2 mm; kolorystyka przedstawiona jest w opisie technicznym do projektu budowlanego w punkcie 4.3.

Pytanie 4:

W poz. 42 kosztorysu budowlanego przewidziano ułożenie papy – proszę o podanie wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Pozycja 42 przedmiaru - papa asfaltowa izolacyjna na tekturze odmiany 1/500 (wg PN-89/B- 27617; siła zrywająca przy rozciąganiu – 190 N/ 50mm, wydłużenie przy zrywaniu nie mniej niż 2 %).

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek