

Znak: SPZ.341-16-4/08

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **WYKONANIE OŚWIETLENIA
ULICZNEGO UL. PARTYZANTÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH
ZADANIA „OŚWIETLENIE MIASTA – BUDOWA NOWYCH INSTALACJI ULICZNYCH”**

Pytanie:

W Specyfikacji Technicznej Zamawiający, przyjął montaż słupów stalowych ocynkowanych parkowych dł=6m z wysięgnikiem 1,0 m malowanych na kolor czarny. Zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych słupów (typ, rodzaj).

Odpowiedź:

Montowane słupy oświetleniowe mają być, tak jak chce specyfikacja: stalowe, ocynkowane parkowe dł. 6 m z wysięgnikiem 1,0 m malowane na kolor czarny na fundamencie prefabrykowanym, z wnęką na listwę zaciskową i zabezpieczenia. Wybór należy do wykonawcy.

Informuję ponadto, że w dokumentacji błędnie podano typ oprawy: OUSc 100 W, a winno być: OW S-100W.

Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe, dołączone zatem przedmiary pełnią rolę pomocniczą. Niezależnie od powyższej uwagi stwierdzam, że konstrukcja pozycji nr 1 w sposób oczywisty informuje, że kabel układa się w wykopie uprzednio przygotowanym przez wykonawcę na podsypce piaskowej z nadsypką piaskową, oznacznikami i pasem folii, następnie zasypuje i teren przywraca do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrków Trybunalskiego

Andrzej Kacperek