



- ośw. 4x18 lub 14W, np. DEP40
- ⊗ ośw. "downlight", np. DLP44

UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY3x1,5mm².
4. Przewody prowadzić nad sufitem podwieszanym.
5. Łączniki oświetlenia montować na wysokości ok. 1,2m nad poziomem podłogi.

<div><div><div>jAKBUD</div><div>projekty budowlane</div></div><div><div>Zakład Usług Budowlanych JAKBUD</div><div>97-300 Piotrków Tryb. ul. Młgałowa 35</div><div>tel. (044) 732-60-60 ,0603 611 126</div></div></div>	Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		Data:	12.2008
	Inwestor:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		Skala	1: 100
	Adres:	ul. Małopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.		Branża	Nr rys. E1
	Rysunek:	Instalacja elektryczna oświetlenia budynku nr 1.		ELEKTR.	
	Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	NB.IV.7342/49/98		