



UWAGI:

1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY3x1,5mm².
4. Oprawy 2x36W (np. ELP 23 - 2360) montować na ścianie na wys.2m.
5. Łączniki oświetlenia montować na wysokości ok. 1,2m nad poziomem podłogi.

6. Obwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm².
7. Gniazda montować na wysokości ok. 1,3 m nad poziomem podłogi.
8. Zamontować gniazda min. IP44.



projekty budowlane

Zakład Usług Budowlanych JAKBUD

97-300 Piotrków Tryb. ul. Migdałowa 35
tel. (044) 732-60-60, 0 603 611 126

Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		Data: 11.2008
Inwestor:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		Skala 1: 100
Adres:	ul. Małopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.	Branża	Nr rys.
Rysunek:	Instalacja oświetlenia i gniazd 230V w budynku nr 2.	ELEKTR.	E7
Autor:	inż. Jerzy Jakubowski	NB.IV.7342/49/98	