



- UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem poddyńkowym.
  2. Układ zasilania TN-S.
  3. Okwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm<sup>2</sup>.
  4. Gniazda montować na wysokości ok. 1,3 m nad poziomem podłogi.
  5. Zamontować gniazda min. IP44.

<div><div><div>j</div><div>A</div><div>K</div><div>B</div><div>U</div><div>D</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>proj e k t y b u d o w i a n e</div></div> <div>Zakład Usług Budowlanych JAKBUD</div> <div>97-300 Piotrków Tryb. ul. Mędrakowa 35</div> <div>tel. (044) 732-60-60 i 603 611 126</div>		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		Data: 11.2008	
Temat:		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		Skala 1: 100	
Inwestor:		Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		Nr rys. E6	
Adres:		ul. Młocowska - Poddie 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.		Branża ELEKTR.	
Rysunek:		Instalacja elektryczna gniazd 230V w budynkach 3, 4, 6.			
Autor:		inż. Jerzy Jakubowski			
		Nr. In. 7342/49/98			