



- UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
  2. Układ zasilania TN-S.
  3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>.
  4. Oprawy 2x36W (np. ELP 23 - 2360) montować na ścianie na wys. 2m.
  5. Łączniki oświetlenia montować na wysokości ok. 1,2m nad poziomem podłogi.

<div><div><div>j</div><div>A</div><div>K</div><div>B</div><div>U</div><div>D</div></div><div><div>proj</div><div>ekt</div><div>y</div><div>b</div><div>ud</div><div>owl</div><div>one</div></div><div><div>Zakład Usług Budowlanych JAKBUD</div><div>67-300 Piotrków Tryb. ul. Mędralowa 35</div><div>tel. (044) 732-60-60, 0 603 611 126</div></div></div>			PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Temat:			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		
Inwestor:			Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28		
Adres:			ul. Matejowska - Poddole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.		
Rysunek:			Instalacja elektryczna oświetlenia w budynkach nr 3,4,6. ELEKTR.		
Autor:			mgr Jarzy Jakubowski		
Data:			11.2008		
Skala:			1:100		
Nrys.			E5		