



- UWAGI:
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
 2. Układ zasilania TN-S.
 3. Obwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm².
 4. Zasilanie kotłów (szt. 2 po 18kW) w kuchni wykonać przewodem YDY 5x10mm². Zasilanie płyt kuchennych (2 szt. maxpo 4 kW) przewodem YDY 3x6mm² do puszki rozgałęźnej, od puszki YDY3x4mm².
 5. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolec ochronny PE.
 6. Ilość żył w przewodach domofonowych zależy od zastosowanego domofonu.



Zakład Usług Budowlanych JAKBUD
97-300 Piotrków Tryb. ul. Migdałowa 35
tel. (044) 732-60-60, 0603 611 126

Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			Data:	12.2008
Inwestor:	Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta ul. Szkolna 28			Skala	1: 100
Adres:	ul. Małopolska - Podole 524/1, 524/2 Piotrków Tryb.		Branża	Nr rys.	
Rysunek:	Instalacja elektryczna gniazd w budynku nr 1.		ELEKTR.	E2	
Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski		NB.IV.7342/49/98		