

Uwagi:

1. *Przewody wlz układać w rurach instalacyjnych na tynku lub pod tynkiem*
2. *Zakończenie proj. wlz głównym zabezpiecz. zalicznikowym w obudowie do plombowania w miejscu istniejącego licznika*
3. *Obudowy zabezpieczeń na korytarzach i kl. schodowych dodatkowo umieszczone w obudowie metalowej wnękowej z zamkiem patentowym*
4. *Wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TO RE Piotrków Tryb. na etapie realizacji na podstawie aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej.*

odbiory 3faz. - 2szt. P=2x8kW=16 kW
odbiory 1faz. - 10szt. P=10x5kW=50 kW

Ogółem P=66 kW

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9					
Nazwa obiektu :	Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe				
Numery ewidencyjne działek :	Piotrków Tryb. obr 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2				
Nazwa i adres Inwestora:	Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Elektryczna	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN/V/8388(24)/87	11.2008	
Nazwa rysunku:	Trasy wlz - ul. Dąbrowskiego 20 - I Piętro			Skala: 1:200	Nr rys. 13b