



UWAGI:

1. Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego IP 44.
2. Zamki typu Master Key.
3. W tablicy licznikowej TL oddzielny przedział dla rozłącz. RB, oraz rezerwa miejsca na zegar sterujący.
4. Ostateczna wartość zabezpieczeń przed i zalicznikowych ustalić z TO RE Piotrków Tryb. i Odbiorcą na etapie realizacji.

Układ TN-S

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabín 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9							
Nazwa obiektu : Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe							
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2							
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10							
Branża		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis	
Elektr.		mgr inż. Tadeusz Pabín		UAN.V 8388/24/87	11.2008		
Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Dąbrowskiego 10						Skala:	Nr rys. 21