



#### UWAGI:

1. Tablice licznikowe TL istniejące, układy pomiarowe wyniesione do TL.
2. W TL w prawej oficynie dobudować rozłącznik RB00.
3. Projektowane wlvz wpiąć w miejsce przewodów linii napowietrznej.

#### Układ TN-S

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. Tadeusz Pabin 97-300 Piotrków Tryb. ul. Korczaka 9				
Nazwa obiektu : Modernizacja ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Tryb. Wewnętrzne Linie Zasilające i Układy Pomiarowe				
Numery ewidencyjne działek: Piotrków Tryb. obr 22 dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90/2				
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
Elektr.	Projektował	mgr inż. Tadeusz Pabin	UAN.V 8388/24/87	11.2008
Nazwa rysunku: Schem. Ideowy Zasil. ul. Dąbrowskiego 16				
Skala:				Nr rys. 26