

Piotrków Tryb., dnia 10.07.2009 r.

SPZ.341-16-27-6/09

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na pytanie:

Proszę o podanie dokładniejszej informacji odnośnie przepompowni ścieków m. in.:

- proponowany producent,
- typ przepompowni,
- rodzaj pompy.

Odpowiedź:

Zganie z Dokumentacją Projektową - Dobór przepompowni :

Przy pomocy programu komputerowego dobrano:

Projektuje się zbiornik PMB R1200x3900 z polimerobetonu (wypełniacz pochodzenia kwarcowego 90%, środek wiążący – nienasycona żywica poliestrowa) w ścianach osadzone są elementy do podłączenia przewodów napływowych i tłocznego,

armatura 2x Dn 80 mm,

konstrukcje stalowe, cynkowane ogniowowo,

kpl. układ sterowania typu RZS,

pompy 2 szt. typu SEV.80.80.75.2.50B 50Hz o mocy 8,9 kW każda, pracujące naprzemiennie,

wirnik typu VORTEX.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek