

Piotrków Tryb., dnia 23.09.2009 r.

SPZ.341-16-35- /09

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na pytania:

1. W związku z tym, że SIWZ przewiduje w zakresie realizacyjnym tego zadania dostawę i montaż urządzenia do pomiaru ilości ścieków z uruchomieniem i kalibracją prosimy o:
  - a) udostępnienie karty katalogowej ww. urządzenia w celu przyjęcia właściwych danych do wyceny,
  - b) wskazanie miejsca montażu ww. urządzenia (zamieszczona dokumentacja: mapy sytuacyjne, profile i opisy nie uwzględniają tego urządzenia)
  - c) udostępnienie projektu przyłącza eNN oraz pozostałej dokumentacji wskazującej sposób i miejsce podłączenia ww. urządzenia do sieci eNN.Zamieszczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do prawidłowej wyceny tego przedsięwzięcia i ma na celu równe traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź:**

- 1.a) Nie posiadamy karty katalogowej zespołu przepływomierza. Przepływomierz powinien być dobrany na parametry przepompowni PS 1.
- 1.b) Przepływomierz musi być zamontowany na rurociągu tłocznym przepompowni PS 1.
- 1.c) Dokumentacja elektryczna jest w całości do dyspozycji oferenta w ramach dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej, ale ona nie wskazuje miejsca i sposobu podłączenia do sieci elektrycznej. Sposób ten wskaże DTR urządzenia, a zasilanie musi być zrealizowane z szafki przyłączeniowo - sterowniczej przepompowni, która nie jest objęta projektem, ponieważ jest elementem fabrycznego zestawu przepompowni.

WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

*Andrzej Kacperek*