

Piotrków Tryb. dn. 30.09.2009 r.

Znak: SPZ.341-16-38/09

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **WYKONANIE OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA PN. „ROZWÓJ BAZY EDUKACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ SALI SPORTOWEJ PRZY ZSP NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”**

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zastosowania paneli i słupków, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor szary, co powoduje lepszą ochronę antykorozyjną oraz zastosowanie innego rozwiązania mocowania niż podana w opisie: śruba hakowa oraz złączy nierdzewnych do łączenia paneli?

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza zastosowanie paneli i słupków, ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Elementy złączy, śrub hakowych należy wykonać zgodnie z projektem – ze stali nierdzewnej.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek