


linia rozgraniczająca

istn. ogrodzenie

rura osłoniowa dzielona  
AROT A160PS czerwona



kształtka przejściowa PE/stal  
ø63/40 zabetonowana

kolano elektrooporowe  
PEø63

Poziom por.	185,00	trójnik elektrooporowy redukcyjny PEø160/63, zasuwa kotnierzowa żeliwna DN50									
Rzędna terenu istniejącego		198,20									198,20
Rzędna osi rurociągu		196,49									196,73
Przykrycie rurociągu		1,71									1,47
Proj. spadek, materiał, śr.			PEHDø63–PN12,5		0,5%		3,0%		PEHDø63–PN12,5		
Długość odcinka, odległość		0,0			15,45	19,95	21,65	23,40	25,40	27,20	28,90
Oznaczenia		w3			w5			w6		w7	

OZNACZENIA

- 1 – zawór stalowy grzybkowy DN40
- 2 – wodomierz WS 3,5 DN40
- 3 – zawór antyskażeniowy typ EA251 DN40

Inwest AB BOGDAN ADAMUS				tel. kom. 603 124 016 inwest.ab@poczta.onet.pl	
97 - 500 Piotrków Tryb. ul. Prochima 3/2b					
TEMAT : BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO KS POLONIA PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ					
INWESTOR:			GMINA PIOTRKÓW TRYB. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10		
LOKALIZACJA INWEST.:			PIOTRKÓW TRYB. UL. BRONIEWSKIEGO 18,		
PROJEKTANT:			mgr inż. Witold Woźniński upr. nr UAN-V-10220/60/81		
OPRACOWAŁ:			mgr inż. Bogdan Adamus		
TYTUŁ RYS.:					
PROFIL PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU					
DATA:		luty 2009 r.		SKALA:	
				1:100	
				NR.	
				RYS.:	
				4	