



- UWAGI
- Przewody układane na ścianach izolować ciepłnie otulinami z pianki poliuretanowej gr. 30mm w płaszczu z PCV.
 - Przewody układane w posadzce izolować otulinami z polistyrenu spienionego gr.9 mm w płaszczu z PCV.
 - W najwyższych punktach montować odpowietrzniki automatyczne.

Inwest AB				
BOGDAN ADAMUS				
ul. Karłowicza 124/016 15-005 Rydzyna, woj. Wielkopolskie				
97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Prochnicka 3/28				
TEMAT : BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY KLUBU SPORTOWEGO KS"POLOŃIA"				
INSTALACJE SANITARNE				
INWESTOR : GMINA PIOTRKÓW TRYB. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10				
LOKALIZACJA INWEST.: PIOTRKÓW TRYB. ul. Brzawskiego 18 dz. nr 228/1, 228/2, 228/3				
PROJEKTANT: mgr inż. Witold Woźniak upr. nr UAN-1-10220/60/61				
ASYSTENT PROJ. mgr inż. Bogdan Adamus				
TTTOL RYS: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
DATA: styczeń 2009 r.	SKALA:	1:50	NR. RYS.:	3