




SZCZEGÓŁ „B”  
Skala 1:50



Przekrój A-A



Inwestycja:		"SETO" - C.D.&C. Office s.c. w Łodzi	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Płotkowie Trybunalskim		PROGRAM REGIONALNY PILICA	
Temat opracowania:	Budynnek zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadów ze zbiornikiem wyrównawczym	Nr Unowj:	
Brzania (TOM i CZĘŚĆ):	TOM I - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE	Lz. 40/96-2	
Część I - Budynnek zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadów		Projekt podstawowy (techn.-bud.)	
Profilu rurociągu osadu zagęszczanego		Skala rys. 1 : 100/250	
Tytuł rysunku:		Nr Rys. - 100	
Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
techn. Ewa Chłicki	GP II - 9348 - 51778	12. 998	
mgr inż. Bohdan Jagurczakski		12. 998	
mgr inż. Magdalena Durtkiewicz		12. 998	
dr inż. Tadeusz Sędzikowski		12. 998	
Opracował i kreskił:		Dz.B.1764 NR 9313677/L	
Projektował:		Przebieg	
Sprawdzał:		Przebieg	

**URZĄD MIASTA**  
97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Szkolna 28  
**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY**  
**I BUDOWNICTWA**

Nr 14/P

Przejście szczeblne uszczelnić sznurem smołowym i kitem asfaltowym.  
Kształtka nr 7- drugi kohnierz należy przyspawać po przełożeniu ruiny przez tuleję przejścia