## STUDZIENKA S1




## STUDZIENKA S2




## STUDZIENKA S3




## PRZEKRÓJ A-A




## PRZEKRÓJ A-A




## PRZEKRÓJ A-A










**UWAGA:**

1. Tuleje stalowe uszczelnić masą „SIKAFLEX"
2. Kształtka nr 3 - drugi kołnierz należy przyspawać po przełożeniu kształtki przez tuleję przejścia

| Lp. | Wyszczególnienie | Materiał | Ilość | Ciężar [kg] jedn. | Ciężar [kg] całk. | Norma lub producent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zasuwa nożowa WEY DN 150 typ VNE, nr kat. 2.4.10 | – | 2 szt. | 41,0 | 82,0 | SISTAG |
| 2. | Trójnik kołnierzowy Ø 159x4,5; L = 500 mm | 18G2A | 3 szt. | 29,6 | 88,8 | PN-73/H-74219 |
| 3. | Prostka dwukołnierzowa Ø 159x4,5; L = 800 mm | 18G2A | 7 szt. | 24,9 | 174,3 | PN-73/H-74219 |
| 4. | Tuleja Ø 273, L = 200 mm | 18G2A | 4 szt. | 9,3 | 37,2 | PN-73/H-74219 |
| 5. | Podstawa napędu elektrycznego | żel. | 2 szt. | – | – | SISTAG |
| 6. | Zasuwa nożowa WEY DN 150 typ VNA z przedłużonym trzpieniem, nr kat. 2.4.10 | – | 2 szt. | 22,0 | 44,0 | SISTAG |
| 7. | Kolano kołnierzowe Ø159x4,5; L = 250 mm | 18G2A | 2 szt. | 19,8 | 39,6 | PN-73/H-74219 |
| 8. | Prostka jednokołnierzowa Ø 159x4,5; L = 800 mm | 18G2A | 2 szt. | 19,3 | 38,6 | PN-73/H-74219 |
| 9. | Tuleja Ø 273, L = 300 mm | 18G2A | 3 szt. | 14,0 | 42,0 | PN-73/H-74219 |
| 10. | Skrzynka uliczna do zasuw | żel. | 2 szt. | – | – | Nr kat. 857 W |


URZĄD MIASTA
87-300 Piotrków Trybunalski
ul. Szkolna 29
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY


**Nr 15/P**

"SETO" - C.D.&C. Office s.c. w Łodzi

**PROGRAM REGIONALNY PILICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestycja: | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim | | Nr Umowy: Lz - 40/96-2 |
| Temat opracowania: | Budynek zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadów ze zbiornikiem wyrównawczym | | Stadium opracow.: Projekt podstawowy (techn.-bud.) |
| Branża (TOM I CZĘŚĆ): | TOM I - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | | Skala Rys.: 1:25 |
| Tytuł rysunku: | Część 1- Budynek zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadów<br>Studzienki: połączeniowa (S1) i spustowe (S2, S3) | | Nr Rys.: 10 |

| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Opracował i kreślił: | techn. Ewa Chciuk | | 12. 1998 | |
| Projektował: | inż. Bohdan Jagucziński | GP II - 9348 - 51/76 | 12. 1998 | |
| | mgr inż. Magdalena Dutkiewicz | | 12. 1998 | |
| Sprawdzający: | dr inż. Tadeusz Sędzikowski | Dz.B.17/64 Nr 99/1967/L | 12. 1998 | |