


- 3szt. 0,2kW Oświetlenie zewnętrzne nocne
- 28szt. 1,8kW Oświetlenie 0.0, 0.2, 0.11-0.14
- 20szt. 1,3kW Oświetlenie 0.3, 0.4, 0.6-0.8, 0.10
- 14szt. 0,2kW Oświetlenie ewakuacyjne
- 13szt. 0,5kW Oświetlenie magazynów pod trybuną
- 3szt. 0,6kW Gn.230V 0.13
- 1szt. 0,2kW Gn.230V 0.16
- 5szt. 1,0kW Gn.230V 0.11
- 1szt. 0,2kW Gn.230V 0.12
- 9szt. 1,8kW Gn.230V 0.7, 0.8
- 1szt. 0,2kW Gn.230V 0.7 przy umywalce
- 3szt. 0,6kW Gn.230V 0.3
- 1szt. 0,2kW Gn.230V 0.6
- 4szt. 0,8kW Gn.230V 0.0
- 3szt. 0,9kW Gn.230V DATA 0.7, 0.8, 0.11

|   |                                  |  |                   |
|---|----------------------------------|--|-------------------|
| Temat:<br>Stadion miejski CONCORDIA      Piotrków Trybunalski<br>97-300 Piotrków Trybunalski      ul. ?wirki 8      dz.177/8, obr.32.   |                                  |  |                   |
| Inwestor:<br>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br>ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski  |                                  |  |                   |
| Projektanci:  | Inst. Elektryczna                | tech. Zbigniew Kotecki Upr. Nr 235/90/W?                 |                   |
| Współpraca:   |                                  | tech. Marcin Kotecki                                     |                   |
|   |                                  | mgr inż. Adam Nycz                                       |                   |
| Data:<br>Październik 2009   | Brana:<br>Instalacja Elektryczna | Faza:<br>P. BUDOWLANY                                    | Skala:            |
| Wszystkie prawa autorskie są własnościami:  |                                  | Tytuł rysunku:<br>Schemat ideowy instalacji elektrycznej |                   |
| <br><b>FERDZYNOWIE</b><br>Al. Kościuszki 33/35; 90-418<br>tel. (42) 6333 970; biuro@ferdzynowie.com<br>www.ferdzynowie.com |                                  | Rewizja:<br>01   | Nr rysunku:<br>02 |