

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleje 3-go Maja 8
tel./fax 044/ 647 76 26 tel.649 50 62

Przedszkole Samorządowe Nr 26
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wojska Polskiego 133A

NIP 771-247-80-78

Nasz znak: PPIS – ON - HŻ- 46240/14/07
Piotrków Tryb. dnia 12.10.2007r.

Decyzja 56/07

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz.851 z późniejszymi zmianami), art. 59 Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), art.1 ust. 1 lit. (d), art.3 rozdz. II, art.4 ust. 2 zał. II rozdz. I ust.2, art.4 ust.2 zał. II rozdz. I ust.9, art.4 ust.2 zał. II rozdz.I ust.3, art.4 ust.2 zał. II rozdz.II ust.1i ust.3 , art.4 ust.2, zał. II rozdz. V,art.4 ust.2 zał.II rozdz.IX ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 1), oraz na podstawie art. 104 KPA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej z dnia 25.09.2007 roku przeprowadzonej w Bloku Żywnościowym Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 133A

nakazuje

Przedszkolu Samorządowemu Nr 26 w Piotrkowie Tryb. - właścicielowi obiektu

1. zapewnić właściwą funkcjonalność bloku żywieniowego - rozmieszczenie, wyposażenie, wielkość pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych
2. zapewnić personelowi kuchni właściwe warunki do przebierania się i przechowywania odzieży
3. zapewnić ubikację dla pracowników kuchni
4. zapewnić przygotowanie wstępnej obróbki warzyw, jaj, mięsa i ryb, właściwie wyposażone
5. zapewnić właściwy stan techniczny sprzętu kuchennego
6. zapewnić prawidłowy transport posiłków

**Termin wykonania wymienionych uchybień ustala się na dzień:
30.06.2009 r.**

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), strona niniejszej decyzji jest zobowiązana do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. – nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonej w decyzji o usunięciu stwierdzonych naruszeń.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej z dnia 25.09.2007 roku w Bloku Żywnościowym Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Tryb. ustalił uchybienia dotyczące:

-braku funkcjonalności bloku żywieniowego - wspólny korytarz łączący kuchnię.

zmywalnię naczyń stołowych, sale dzieci i szatnie; jedno wejście do budynku dla pracowników, dzieci, dostaw towarów;

-braku odpowiednich warunków dla personelu kuchni do przebierania się i przechowywania odzieży

- braku ubikacji dla pracowników kuchni

- braku przygotowanej wstępnej obróbki warzyw, jaj, mięsa i ryb, właściwie wyposażonych

- sprzęt kuchenny wyeksploatowany: stoły, szafki; brak możliwości przechowywania dużych garów, brak głębokiego zlewozmywaka do ich mycia

- brak jadalni na parterze, transport posiłków wspólną klatką schodową przeznaczoną dla dzieci

Zgodnie z art. 3 rozdz. II w/wskazanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r., przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Z ogólnych zasad zawartych w artykule 1 ust. 1 lit. (d) rozdz. I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wynika zastosowanie dobrej praktyki higieny.

Zgodnie z zał. II rozdz. I ust. 2) rozp. nr 852/04 wyposażenie, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i dezynfekcję, zapobieganie dostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzenie wszelkich działań.

Zgodnie z zał. II rozdz. I ust. 9 rozp. nr 852/04 muszą być zapewnione odpowiednie warunki do przebierania się przez personel.

Zgodnie z zał. II rozdz. I ust. 3 rozp. nr 852/04 musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji splukiwanych wodą, podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością.

Zgodnie z zał. II rozdz. II ust. 1 i 3 rozp. nr 852/04 pomieszczenia, w których przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze muszą umożliwiać dobrą praktykę higieniczną, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między oraz podczas działań. Każdy zlewozmywak do mycia żywności musi posiadać odpowiednie doprowadzenie ciepłej i zimnej wody pitnej oraz musi być utrzymane w czystości.


Zgodnie z zał. II rozdz. V ust. 1 lit(b) rozp. nr 852/04 wszelkie przedmioty i sprzęt, pozostające w kontakcie z żywnością muszą być z takich materiałów i utrzymywane w tak dobrym porządku, stanie i kondycji technicznej, aby zminimalizować jakiegokolwiek ryzyko zanieczyszczenia.

Zgodnie z zał. II rozdz. IX ust. 3 rozp. nr 852/04 na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniem, które może spowodować, iż stanie się niedobra do spożycia przez ludzi, szkodliwa dla zdrowia lub zanieczyszczona.

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. orzekł jak wyżej przyjmując, iż wydanie decyzji ma na względzie zapewnienie właściwego stanu sanitarnego bloku żywieniowego, z dostosowaniem do obowiązującej regulacji prawnej.

Stronę poinformowano pisemnie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zgodnie z art. 10 Kpa zapewniono czynny udział w postępowaniu. Strona uwag nie wniosła.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Piotrkowie Trybunalskim
[Signature]
mgr inż. Andrzej Wnuk
SPECJALISTA HIGIENY

**Przedszkole Samorządowe Nr 26
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wojska Polskiego 133 A**

Nasz-znak: PPIS-ON-HŻ- 46240/14/09
Piotrków Trybunalski 03.09.2009r

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 122 poz. 851, z późniejszymi zmianami) art.155 Kpa - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

zmienia

decyzję z dnia 12.10.2007r znak: PPIS-ON-HŻ-49240/14/07 dotyczącą poprawy stanu technicznego bloku żywieniowego Przedszkola Samorządowe Nr 26 w Piotrkowie Tryb. ul. Wojska Polskiego 133A w ten sposób, że ustala nowy termin realizacji decyzji

na dzień 30. 08. 2011 r


Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie książki kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 56, poz. 289), zobowiązuje się stronę do powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wykonaniu zaleceń nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonej w decyzji jako termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim po zapoznaniu się z pismem strony oraz całością akt sprawy przychylił się do prośby strony. Podniesiony przez stronę argument w sprawie przedłużenia terminu realizacji zaleceń uznał za uzasadniony ze względu na podjęte działania Władz Miasta.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



[Handwritten signature]

Piotrków Tryb. dnia 9 maja 2005 r.



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Trybunalskim**

MZ – 5580/38/2005

DECYZJA

Na podstawie art.26 ust.1 pkt. 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz.400 z późn. zm.) oraz art.104 i art.107 § 1 i 3 KPA, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokóle z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 29.04.2005 r. przez st. kpt. Inż. Macieja Dobrakowskiego – specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim - w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 133 a,

nakazuje się

Przedszkolu Samorządowemu nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 133 a, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	<p>Zastosować rozwiązania techniczno – budowlane eliminujące zagrożenie życia ludzkiego z tytułu przekroczenia dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych w budynku.</p> <p>§ 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi zmianami),</p> <p>w związku z:</p> <p>a. § 2 ust 1, § 207 ust 2 oraz § 256 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).</p> <p>b. Art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późn. zmianami).</p>	31.10.2005 r.

2.	<p>Przeprowadzić okresową aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</p> <p>§ 6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).</p>	15.06.2005r.
3.	<p>Wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.</p> <p>§ 181 ust. 3 pkt. 2 lit. c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w związku z Art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.351, z późn. zm.) .</p>	31.10.2005 r.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 133 a, stwierdzono:

1. Niezapewnienie właściwych warunków ewakuacji /przekroczenie o ponad 100 % wymaganych długości dojsć ewakuacyjnych/ w części pierwszego piętra budynku przedszkola.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniej długości dojsć ewakuacyjnych w budynku ciąży z mocą ustawy o ochronie przeciwpożarowej na właścicielu lub użytkowniku obiektu.

Spełnienie odpowiednich warunków ewakuacji polega w szczególności na :

- zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść,
- zachowaniu dopuszczalnych długości dojsć i przejść ewakuacyjnych,
- zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielen dróg ewakuacyjnych,
- zapewnieniu właściwego kierunku otwierania się drzwi ewakuacyjnych.

W przypadku przedmiotowego obiektu, dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy dojściu jednostronnym wynosi 10 m i jest podyktowana klasyfikacją obiektu do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Długość dojścia ewakuacyjnego liczona jest od najdalej usytuowanego wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną do wyjścia ewakuacyjnego lub przejścia do innej strefy pożarowej. Długość tą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. Przy istniejących rozwiązaniach ewakuacyjnych w kontrolowanym budynku faktyczna długość dojścia jednostronnego wynosi ponad 28 m.

Przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych o ponad 100 % w stosunku do określonej w przepisach techniczno – budowlanych, daje podstawę do zakwalifikowania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi w ww. częściach, zgodnie z kryteriami zawartymi w § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

W przypadku stwierdzenia stanu stwarzającego zagrożenie życia ludzi, organ Państwowej Straży Pożarnej na podstawie § 2 ust 1, § 207 ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), ma prawne możliwości nakazania wykonania określonych robót zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych.

Jako rozwiązania techniczne eliminujące istniejący stan, należy rozważyć m.in.:

- możliwość wydzielenia klatki schodowej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- zastosowanie samoczynnych urządzeń oddymiających na drogach ewakuacyjnych,
- zapewnienia dodatkowej klatki schodowej zapewniającej drugie dojście ewakuacyjne.

2. Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Obowiązek poddawania okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, wynika z § 6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Aktualizacja instrukcji oraz jej wprowadzenie w życie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu poprzez wdrożenie właściwej profilaktyki pożarowej oraz organizacji, przygotowania i umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Informuję, że zgodnie z wytycznymi ww. rozporządzenia opracowanie winno zawierać ustalenia dotyczące:

- warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych,
- zasad organizacyjnych funkcjonowania ochrony ppoż. na terenie obiektu,
- sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
- zasad zapobiegania możliwości powstania pożaru i / lub wybuchu,
- sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia,
- sposobów wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
- sposobów praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
- sposobów zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

3. Brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne.

W celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji, właściciel, użytkownik obiektu zobligowany jest min. do oznakowania znakami ewakuacyjnymi dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób dostarczający niezbędnych informacji co do kierunku opuszczania obiektu (pomieszczeń) z uwzględnieniem warunków techniczno - budowlanych. Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych (komunikacji wewnętrznej), w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

Brak ww. oświetlenia może spowodować, w przypadku awarii zasilania lub pożaru znaczne trudności, związane z prowadzeniem ewakuacji osób znajdujących się w budynku. Dodatkowo, w warunkach pożaru, silne zadymienie drogi ewakuacyjnej i klatki schodowej może utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie ewakuacji ludzi tą drogą. Sytuacja ta powoduje stan zagrożenia życia ludzkiego i w znaczny sposób zmniejsza stopień bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie art. 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351; z późn. zm.):

Art. 3. ust.1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku lub terenu, jest obowiązana zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Art. 3 ust 2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Realizacja obowiązku określonego w niniejszej decyzji spowoduje poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku a tym samym zdrowia i życia przebywających tam osób.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Wólczańska 111/113 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. ul. Jagiellońska 11, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku składania odwołania należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. od odwołania i po 0,50 zł. od każdego z załączników, gdyż w przeciwnym razie odwołaniu nie będzie nadany dalszy bieg i pozostanie ono w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

Otrzymują:

1. Przedszkole Samorządowe nr 26
ul. Wojska Polskiego 133a
97-300 Piotrków Trybunalski

Do wiadomości:


1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski


2MD/MD




KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

brg. mgr inż. Dariusz Lorenc







ELEWACJA BOCZNA 1:100



ELEWACJA FRONTOWA 1:100



ELEWACJA OGRODOWA 1:100



ELEWACJA BOCZNA 1:100

JAKBUD JAKUB BUDOWLANOŚĆ I PROJEKTOWANIE ul. Piłsudskiego 174-176 05-825 Żywiec, tel. 22 741 11 11		INWENTARYJACJA PRZEBUDOWY Data: 07.2007 Skala: 1:100 M. IN.
Tytuł: PRZEPROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY N. 28 Adres: UL. WILNA 100/102 ŻYWIEC, TOSZCZAKI Nazwa: ELEWACJE Projekt:	Branża: ARCH. Opracował: K. KOSIŃSKI Wykonano w: KANCELIIA ul. Piłsudskiego 174-176 05-825 Żywiec, tel. 22 741 11 11	Projektant:

