

O Z N A C Z E N I A :

- ● – Złącze krzyżowe przewód okrągły – przewód okrągły stalowe ocynkowane
- ZK – Zacisk kontrolny, dwuśrubowy w obudowie izolacyjnej
- — · — – Drut stalowy ocynkowany ø 8 mm pod tynkiem w rurkach PCV
- ——— – Drut stalowy ocynkowany ø 8 mm prowadzony na uchwytach klejonych

U W A G I

1. Instalacje odgromową wykonac w postaci zwodów poziomych niskich klejonych do poszycia dachu, przewody odprowadzające w osłonie rur z PCV, grubościennych, ułożone pod tynkiem, w ociepleniu budynku.
2. Do instalacji ogromowej przyłaczyć obróbki blacharskie, metalowe wkłady kominowe i inne elementy metalowe znajdujące się na dachu budynku.
3. Instalacji ogromową przyłaczyć z istniejącą instalacją odgromową budynku szkoły.

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- - ORLIK 2012", ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SANITARNO--SZATNIOWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. BRONIEWSKIEGO 5,
DZ. NR 122/3, 130, OBR. 2

Tytuł rysunku:
BUD. ZAPLECZA - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Inwestor:
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
UL. SZKOLNA 28
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Branża:	Skala:
elektryczna	1:100
Data: marzec 2010	Nr rys. E-6

Instalacje elektryczne:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/94
Podpis:

Instalacje elektryczne sprawdzający:
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94
Podpis: