

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 2

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), udzielam wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Nawiązując do wyjaśnień do SIWZ, zamieszczonych przez zamawiającego 10.06.2010r. proszę o anulowanie wymogu zastosowania maty elastycznej pod nawierzchnię z trawy syntetycznej jako niezgodnego z założeniami programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” oraz dopuszczenie trawy syntetycznej, którą zgodnie z badaniem laboratoryjnym nie wymaga zastosowania takiej maty. Proszę też o anulowanie wymogu zastosowania granulatów termoplastycznych zgodnych z badaniem specjalistycznego laboratorium. Większość traw syntetycznych jest przebadanych z granulatem SBR i utrzymanie tego wymogu istotnie zmienia konkurencyjność postępowania.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Ministerstwa Sportu, wprowadzenie wymogów ograniczających konkurencję w stosunku do wytycznych wzorcowej dokumentacji równoznaczne jest z odstąpieniem od programu i tym samym dofinansowania zamówienia.

Odpowiedź

Należy zastosować nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” zgodnie z programem ORLIK 2012:

- wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium, np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m²

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), wyznaczam nowy termin składania ofert:

- był termin składania: 14.06.2010 r. do godz. 9.00 w pok. nr 317

otwarcia: 14.06.2010 r. o godz. 10.00 w pok. 317 w siedzibie Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.

- **nowy termin składania: 16.06.2010 r. do godz. 9.00 w pok. nr 317**

otwarcia: **16.06.2010 r. o godz. 10.00 w pok. nr 317 w siedzibie Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.**

Jednocześnie, informuję iż wpłatę wadium należy uiścić do dnia **16.06.2010 r. do godz. 9.00.**

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek