PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Łódzkie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

URZĄD MIASTA
Referat Zamówień Publicznych
97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Trybunalski, dnia .08.09.2010 r.

SPZ.341-16-30-4 /2010

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Udzielenia odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : *PRZEBUDOWA RINGU ULIC: PIJARSKIEJ, ŁAZIENNEJ – MOKREJ, KONARSKIEGO, KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRAKT WIELU KULTUR – ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO"*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1: W celu prawidłowej wyceny robót proszę o podanie parametrów kiosku multimedialnego.

Odpowiedź:
W ramach ww. przetargu nie występuje montaż kiosku multimedialnego.

Pytanie nr 2: W celu prawidłowej wyceny robót proszę o podanie rodzaju kostki (surowo- łupana czy cięta).

Odpowiedź:
Kosta granitowa cięta.

Pytanie nr 3: W celu prawidłowej wyceny robót proszę o podanie rodzaju i koloru płyt rynsztokowych

Odpowiedź:
Płyty rynsztokowe granitowe, ciemnoszare, jako kontynuacja już ułożonych płyt na ulicy sieradzkiej lub Szewskiej.

Pytanie nr 4: W celu prawidłowej wyceny robót proszę o podanie parametrów ławek, koszy na śmieci, pachołków, obudowy żeliwnej drzew.

Odpowiedź:
W ramach ww. przetargu nie występuje montaż ławek i obudów żeliwnych drzew.

Pachołki uliczne oraz kosze na śmieci - typ Agora lub inne podobne.

Pytanie nr 5: Jakie Zamawiający przewiduje rozmiary kostki dla wszystkich czterech rodzajów? Czy dopuszczalna będzie kostka 10x10x8 cm (typowa pochodząca z płyty 8 cm)?

Odpowiedź;
Kostka powinna mieć wymiary 10 x 10 x 8 cm.

Pytanie nr 6: Jaka jest łączna powierzchnia kostki? Prosimy o precyzyjne podanie jej składowych, tj. jaką powierzchnię ma zająć kostka jasnoszara, ciemnoszara, ruda, a jaką czarna?

Odpowiedź:
Łączna powierzchnia kostki wynosi 2453,2 m2, z czego stanowiska postojowe to 75 m2 (miejsc postojowych jest 6). Łączna powierzchnia kostki wynosi 2453,2 m2; w tym jest 25 m2 kostki ciemnoszarej i 58 m2 kostki rudej.

Pytanie nr 7: Jaka jest łączna powierzchnia kostki? Prosimy o precyzyjne podanie jej składowych, tj. jaką powierzchnię ma zająć kostka jasnoszara, ciemnoszara, ruda, a jaką czarna?
Prosimy o rozwiązanie tej niejasności projektowej i odpowiedź, czy powierzchnia ścieku zawarta w przedmiarze (252,16 m2) jest ostateczna?"

Odpowiedź:
Jezdnia od chodnika jest oddzielona płytami granitowymi, w kolorze ciemnoszarym, kostką w kolorze rudym są wydzielone miejsca postojowe. Powierzchnia „ścieku" (płyt granitowych 40cm x 90 cm) wynosi 252,16 m2.

Pytanie nr 8: Jakiego materiału użyć do budowy nawierzchni przejścia?

Odpowiedź:
W granicach inwestycji nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym?

Odpowiedź:
Słupy oświetleniowe montowane w ramach przebudowy ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej, Konarskiego, Krakowskiego Przedmieścia w Piotrkowie Trybunalskim mają być wykonane zgodnie z zatwierdzonym i uzgodnionym projektem budowlano-wykonawczym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań zamiennych.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek