

A – A



B – B



C – C



WYKAZ MATERIAŁÓW DLA 1 ZBIORNIKA

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MATERIAŁ	WYMIARY	ILOŚĆ	CIĘŻAR JEDN.	CIĘŻAR ŁĄCZNY	NR KATALOGU NORMY LUB NR RYSUNKU
1	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY	ŻELIWO	Φ 750/1250	1	109,0	109,0	PN-68/H-74310
2	KRÓJEC DWUKOŁNIERZOWY	"	Φ 250 L=200	1	54,0	54,0	" "
3	KRÓJEC DWUKOŁNIERZOWY	"	Φ 250 L=1000	1	108,0	108,0	"
4	KRÓJEC JEDNOKOŁNIERZOWY	"	Φ 250 L=950	1	96,0	96,0	"
5	WYWIETRZNIK	STAL	Φ 28/360	1	66,78	66,78	WG RYS. NR 1-TYP
6	ZAMOCOWANIE RURY	"	———	2	8,70	17,4	WG RYS. NR 5-TYP
7	WSPORNIK POD TRÓJNIK WYMIETRZN.	"	———	1	21,3	21,3	WG RYS. NR 5-TYP
8	KOMINEK WENTYLACYJNY	"	———	1	29,66	29,66	WG RYS. NR 2-TYP
9	SIATKA NA KOMINEK WENTYLACYJNY	———	———	1	2,85	2,85	WG RYS. NR 3-TYP
10	FILTR OLEJOWY SZARAKOWY	———	———	1	36,0	36,0	KB-127.2.73
11	LEJ. Φ 600/Φ 400×6 h=250	STAL		1	21,0	25,0	
12	PODPORA POD KOLANO BL. STAL GR. 5MM.	"	0,8 m²	1	63,0	63,0	
13	LEJ. Φ 800/Φ 500×6 h=250	"	———	1	50,0	50,0	

UWAGA: RZĘDNA DNA ZBIORNIKA ±0,00 PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE. NALEŻY PRZYJĄĆ JĄ RÓWNĄ BEZWZGLĘDNEJ RZĘDNEJ DNA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NR 1/2.

KOMISARYCZNY PROJEKT BUDOWLANY		PRZ. ZBIORNIKÓW WODOCIĄGOWYCH POJ. 2x 500m³ NA TERENIE UJĘCIA WÓD W WIELKIEJ POLSWIE W POŁOWICACH TRYB	
PROJEKTOWAŁ	mgr DANUTA KRAKOWSKA		nr TYPOWY ZBIORNIK WODOCIĄGOWY O POJ. 1000m³
SPRAWDZIŁ	mgr inż. B. KRAWCZYK		
KIEROWAŁ	B. CIEŚLAREK	1:50	805/72
OPRACOWAŁ	inż. D. MYSŁAKOWSKA		
Kier. Pracowni	mgr inż. K. ŁUKIANKO	30.04.85	7

4.3.27