

Piotrków Trybunalski, 29.03 2011 r.

SPZ.271.16.5. 6 .2011

**Wykonawcy ubiegający się o  
udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: Udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 późn. zm.), udzielam wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie:**

Czy wycenić remont całości elewacji zachodniej łącznika (ocieplenie z tynkiem, wymiana pasa podrynnowego, rur spustowych, pokrycie dachu papą, wykonanie opaski, wymiana okien)?

**Odpowiedź:**

Tak, należy wycenić całość elewacji zachodniej łącznika. Trzy skrajne okna wypełnić pustakami szklanymi. Pokrycie papą wycenić w zakresie niezbędnym do wymiany obróbek blacharskich przy wymianie pasa podrynnowego i rur spustowych.

Rysunek uzupełniający w załączeniu.

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotrkowa Trybunalskiego

*Andrzej Kacperek*  
Andrzej Kacperek

# ELEWACJA ZACHODNIA

