



RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE POMPOWNI PS1 I PS2




* KOMINEK WENTYLACYJNY Ø160 Z WKŁADKĄ BIOFILTRACYJNĄ
BIOFILTR REBF-150 O WYDAJNOŚCI 4m/h

PROD.NP.:
bioArcus

25	Przyłącze do płukania	DN 50 OPCJA	stal nierdz./ALU	1
24	Pływak poziomy z kablem	Grundfos SAS 15	–	5
23	Szafa sterownicza GRUNDFOS	PUS 2B 1–10	–	1 kpl
22	Łańcuch pomp	Ø5mm, L=5 m	stal nierdzewna	2
21	Górny łącznik prowadnic	DN 1 1/2”	żeliwo	2
20	Prowadnice pomp	Ø48,3mm, L=4 m	stal nierdzewna	4
19	Uszczelka kolektora grawitac	DN 200	NBR	1
18				
17				
16	Rura nawiewna PVC 160	DN150	PVC	2
15	Komin wentylacyjny *	DN 150 nawiewny	stal nierdz./pvc	1
14	Komin wentylacyjny *	DN 150 wywiewny	stal nierdz./pvc	1
13	Drabinka	330x2300	stal nierdzewna	2
12	Przejście kabla zasilania	Ø75	pvc/guma	1
11	Przejście szczelne	DN80	stal nierdz+EPDM	1 kpl
10	Zasuwa odcinająca	DN80AVK typ 06	żeliwo	3
9	Zawór zwrotny	DN80AVK typ53	żeliwo	2
8	Rurociąg tłoczny	dwupompowy DN80	stal nierdzewna	1 kpl
7	Podstawa z kolaniem sprzęg.	DN80/80	żeliwo	2
6	Pompa zatapialna GRUNDFOS	SVA014CU50B, SVA014CLU50B	żeliwo/stal nierdz.	2
5				
4	Właz żeliwny D800	PN-EN 124	żeliwo	1
3	Pokrywa zbiornika	1800/270 DIN4034 T1	żelbet	1
2	Nadstawka z podestem	1500/2200 DIN4034 T1	żelbet	1
1	Dennica zbiornika	1500/2600 DIN4034 T1	żelbet	1



USTAWIENIE POMP

Nr	Opis	Typ / wymiar	Materiał	Ilość
Pompownia ścieków PSI, PS2			Nr rysunku	
			Zamawiający	
Data 12.2010	Podpis		GRUNDFOS Pompy sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 387 0-22 644 24 44, 0-22 331 36 66	
Nr oferty	— — — —			
Nr zamówienia				