

Wyposażenie standartowe RZS
1. wyłącznik główny,
2. zabezpieczenie pporażeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przeciążeniowe dla każdej z pomp - M250 10A,
4. czujnik kolejności i zaniku faz,
5. gniazdo wtyczkowe 10A/230V,
6. licznik czasu pracy dla każdej z pomp,
7.blokada załaczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu zabezpieczającego pompy,
8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk stop-start,
10. przełącznik pracy ręczna-automatyczna.

Wyposażenie dodatkowe:
1. gniazdo 32A z przełącznikiem agregat-0- sieć,
2. grzałka z termostatem,
3. ochronnik przepięciowy,
4. modem MRS-GSM.

Generalny Projektant: P.P.W. BIOPROJEKT Grzegorz Jeski ul. Fabryczna 26; 97-310 Moszczenica	Jednostka Projektowa: PPHU Zakład Robót Elektrycznych Elmont Baby Krzysztof Jędrzejczyk Baby ul Sieradzka 7 97-310 Moszczenica
Tytuł rysunku: **SCHEMAT IDEOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO**	Nr rys.: IE2
Branża: Elektryczna	Faza: PB
Tytuł projektu: Projekt Budowlany. Budowa przłącza energetycznego kablowego nn do przpompowni ścieków PS1	Skala: 1:500
Adres: Piotrkow Trybunalski ul. Swierczów, dz nr 8 gm. Piotrków Tryb.	Data: 08.2010R
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski ul Pasaż Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Tryb.	
Autor: mgr inż. Krzysztof Popiołek upr. UAN.IV.8388/180/90	Podpis:
Asystent Projektanta: mgr inż. Krzysztof Jędrzejczyk	Podpis: