



LUXAR® S.C.

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
Piotrków Tryb. ul. Kostromańska 37 tel. / fax. (044) 649 81 02 , 646 28 54

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : Projekt przebudowy ul. Polnej - usunięcie kolizji
z liniami kablowymi nn i SN

OBIEKT : ul. Polna w Piotrkowie na odcinku od ul. AK do ul. Źródlanej

INWESTOR : Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.

OPRACOWAŁ :

ŁOD/IE/3536/03
luty 2006

mgr inż. Sławomir Tomczak
upr. Nr UAN-IV-8388/102/86
projektant i kierownik budowy
w specj. instalacji elektrycznych
§5 ust. 1, §6 ust. 1, §7 ust. 1 z 14.1. §8 ust. 2

sprawdził

mgr inż. Andrzej Kacperski
Uprawnienia Projektowe
UAN-IV/10220/70/81
z §6 ust. 1, §7, §13 ust. 1 pkt 4 lit. d

Zawartość opracowania

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis robót
4. Oświadczenie
5. Informacja bioz

Załącznik do decyzji
(postanowienia, pozwolenia)
pisma z dnia 22.06.09
Nr. 179.13530/538/1008/092

1
2
2
2
2

URZĄD MIASTA
Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa
działający z upoważnieniem Prezydenta Miasta
pełniącego funkcję Starosty Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Janusz Korezak-Ziótkowski

1. OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

- projekt przebudowy ulicy
- projekt przebudowy sieci wodociągowej , kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- obowiązujące przepisy , normy , katalogi

2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt usunięcia kolizji projektowanej ulicy (zmiana przebiegu krawężników) z istniejącymi liniami kablowymi nn i SN.

3 Opis robót.

Usunięcie kolizji polega na wymianie istniejących rur ochronnych na dłuższe dwudzielne .

Zakres robót :

- odkopanie kabla na trasie ułożenia rur po wcześniejszym usunięciu istniejącej nawierzchni przez wykonawcę robót drogowych
- usunięcie istniejącej rury ochronnej z kabla
- nałożenie rury dwudzielnej i jej uszczelnienie

UWAGA:

Dopuszcza się przedłużenie istniejącej rury ochronnej rurą dwudzielną o tej samej średnicy z zastosowaniem kołnierza uszczelniającego pod warunkiem zachowania liniowości ułożenia i spójności średnicy wewnętrznej rury. Dotyczy to jedynie rur ochronnych na kablach nn.

Powyższe można wykonać tylko za każdorazową zgodą inspektora nadzoru .

4 Oświadczenie.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U.

Nr 207 z 2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami oświadczam , że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Sławomir Tomczak
upr. Nr UAN-TV-8388/102/86
projektant i kierownik budowy
w spec. instalacji elektrycznych
25 ust. 1, 2, 6 ust. 1, 2, 7 i 13 ust. 1 i 4 d. 24 d. 24 ust. 2

5 Informacja bioz.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U. Nr 159 poz. 1256). W planie tym należy uwzględnić specyfikę następujących robót :

- roboty , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stworzą szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- roboty wykonywane przy użyciu podnośnika
- roboty pod napięciem lub w pobliżu urządzeń będących pod napięciem
- roboty ziemne

woj.: łódzkie
powiat: m. Piotrków Tryb.
miasto: Piotrków Tryb.

ulica Polna

Mapa służy do celów projektowych


Osnowa: układ współrzędnych "1965"
Poziom odniesienia: Kronsztadt
Wykonano na podstawie mapy syt - wys.
Sekoje: 132.222.221.2, 132.222.222.2, 132.222.222.3, 132.222.222.4, 132.222.231.3
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez T. P. Geodezja s.c.

Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 15.09.2005 r. w zakresie opracowania.

Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 20.09.2005r.

mgr inż. Andrzej Kacperski
Uprawnienie Projektowe
UAN: 140220/7018
z 86 ust.1, 87, 813 ust.1 pkt 4 lit.d

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
skala 1:500



Jedn. proj:		USŁUGI PROJEKTYWNE NADZORY I RZECZOSNAWSTWO UL. KOSTROMSKA 37-309 PIOTRKÓW TRYB. tel./fax (044) 649 81 02	
Nazwa oprac:		Przebudowa ul. POLNEJ -	
Nazwa zaliczeń:		Projekt usunięcia kolizji z kablami elektroenergetycznymi	
Stadium oprac:		PROJEKT BUDOWLANY	
Adres:		Piotrków Trybunalski	
Autor oprac:		mgr inż. Sławomir Tenczak upr. nr 18280/48/79	
Sprawdzający:		mgr inż. Andrzej Kacperski upr. nr 77772-Lw	
Nr arch.:		Data: styczeń 2006	
Skala:		1:500	
Rys. nr:		1	