

URZĄD MIASTA

Referat Zarządzeń Publicznych
97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Trybunalski, dnia 24.10.2011 r.

SPZ.341-16-23/10

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego.**

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
na:**

**„Przebudowę ulicy Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
Piotrkowie Trybunalskim”**

Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w SIWZ do ww. postępowania, w rozdziale III jest:

5. Sieć wodociągowa z przyłączami:

- 5.1. Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu do 5km
- 5.2. Demontaż istniejących przyłączy wodociągowych 10,9 [mb]
- 5.3. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione.
- 5.4. Przyłącza do budynków z rur PE TS Ø63, PN16 wraz z zasuwaniami z żeliwa sferoidalnego (odcinki fw1 – fw1.2; fw2 – fw2.2; fw3 – fw3.2; fw4 – fw4.2) 11 [mb]/ 4 [kpl],
- 5.5. Hydrant p-poż podziemny DN80 z żeliwa sferoidalnego z zasuwaniami, skrzynką i obudową (odcinek cw9 – cw9.2) 1 [kpl],
- 5.6. Rury ochronne PEHD Ø90 1,5 [mb],
- 5.7. Pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi – jezdnie, chodniki, parkingi, wjazdy.
- 5.8. Próby ciśnieniowe i badania wody.
- 5.9. Roboty ziemne, wykopy, pełne umocnienie ścian wykopów, zasypanie, pełna wymiana gruntów, zagęszczenie zgodnie z projektem.

powinno być:

5. Sieć wodociągowa z przyłączami:

- 5.1. Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu do 5km.
- 5.2. Demontaż istniejących przyłączy wodociągowych 10,9 [mb]
- 5.3. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione
- 5.4. Przyłącza do budynków z rur PE TS Ø63, PN16 wraz z zasuwaniami z żeliwa sferoidalnego (odcinki fw1 – fw1.2; fw2 – fw2.2; fw3 – fw3.2; fw4 – fw4.2) 11 [mb]/ 4 [kpl]

- 5.5. Hydrant p-poż podziemny DN80 z żeliwa sferoidalnego z zasuwą, skrzynką i obudową (odcinek cw9 – cw9.2) 1 [kpl]
- 5.6. Rury ochronne PEHD Ø90 1,5 [mb]
- 5.7. Wymiana zasuw na skrzyżowaniu ulic Starowarszawskiej i Farnej (dwie zasuw DN200 i dwie zasuw DN100 z niezbędnymi kształtkami) wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni i jej odtworzenie.**
- 5.8. Pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi – jezdnie, chodniki, parkingi, wjazdy.
- 5.9. Próby ciśnieniowe i badania wody.
- 5.10. Roboty ziemne, wykopy, pełne umocnienie ścian wykopów, zasypanie, pełna wymiana gruntów, zagęszczenie zgodnie z projektem.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa, Trybunalskiego

Andrzej Kacperek