



— oprawa sodowa 70W, IP65 na słupie parkowym 3m

– rącznik 1bieg., n/t, szczelny

— napęd elektryczny  
MR—mieszadło

– tablica zasilaqco—sterownicza mieszaqla

- |       |                            |
|-------|----------------------------|
| —     | - Instalacje zasilające    |
| — — — | - Instalacja uziemiająca   |
| —#—   | - Instalacja oświetleniowa |
| K50 □ | - korytka kablowe          |

1. Zasilanie odbiorników z rozdzielnic R20
2. Instalacje prowadzić w korytkach kablowych
3. Podejścia do odbiorników chronić rurami osłonowymi
4. Tablica zasil.-sterow. w zakresie dostawcy urządzeń technologicznych.
5. Wykonać instalację uziemiającą pomostu z FeZn 40x5mm, wykonać połączenia miejscowe części konstrukcji, rur, pomostów, barier; przyłączyć do sieci uziemiającej oczyszczalni.
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN-IEC 60364-4-41

