



- UWAGI:
1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 1m od budynku
 2. Zaciski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	 CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa		
	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski		
OBJEKT:	Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
NAZWA RYS.	Obiekt nr 22/A,B – Komora fermentacyjna WKF		
	Instalacja odgromowa		
Główny projektant	^{mgr inż.} Elzbieta Kozłowska	BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	^{mgr inż.} Andrzej Popek	STADIUM:	PW
Opracował	^{mgr inż.} Łukasz Molik	SKALA:	1:100
Opracował	^{mgr inż.} Patryk Pojeszka	DATA:	IX 2011
Sprawił	^{mgr inż.} Marcin Pozura	NR RYS.	046/E/PW/22/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis