

OZNACZENIA:

- W3

— wentylator łazienkowy
- AW

— oprawa świetłówkowa IP54, 2x36W
- jw. lecz z modulem awaryjnym 2h
- oprawa metalohalogenowa IP65, 150W
- oprawa halogenowa 100W, IP65
- oprawa halogenowa 70W, IP65
- ⌄


— łącznik 1bieg., n/ł, szczelny
- ⊙

— przycisk oświetleniowy
- — Instalacja oświetleniowa
- K50

— korytka dla instalacji oświetleniowej
- korytka wspólne dla instalacji siłowej i oświetleniowej — p. rys. instalacji siłowej

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielni RPW25
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYzo 3(4)x1.5mm² z osprzętem szczelnym, prowadzonymi wspólnie z instalacją siłową w korytkach oraz n/ł.
- W pomieszczeniach przedsiönka, WC, rozdzielni elektrycznej i dyżurki wykonać instalację w/ł.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym wg. PN— IEC 60364—4—41

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie trybunalskim		
	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa		
WYKONAWCA:	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
INWESTOR:	Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów		
OBIEKT:			
NAZWA RYS.	Plan instalacji oświetleniowej		
Główny projektant	Elzbieta Kozłowska		Elektryczna
Projektował	Andrzej Popek	St 348/78	PW
Opracował	Łukasz Molik		1:50
Opracował	Patryk Pajeska		IX 2011
Sprawdził	Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07	046/E/PW/25/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr dop.
		Podpis	00