



UWAGI:

- 1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku
- 2. Zaciski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU				Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim							
WYKONAWCA:				CDM Sp. z o. o.		ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
				Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski					
OBIEKT:		Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów					
NAZWA RYS.		Plan instalacji odgromowej					
Główny projektant	<small>mgr inż.</small>	Elżbieta Kozłowska				BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	<small>mgr inż.</small>	Andrzej Popek		St 348/78		STADIUM:	PW
Opracował	<small>mgr inż.</small>	Łukasz Molik				SKALA:	1:100
Opracował	<small>mgr inż.</small>	Patryk Pajestka				DATA:	VI 2011
Sprawdził	<small>mgr inż.</small>	Mariusz Pazura		MAZ/0413/PW0E/07		NR RYS:	046/E/PW/25/3
Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	NR REV.:	00