

Nazwa odbiornika	Zasil. z R30 sekcja I	Zasil. z R30 sekcja II	Ochronnik kl. B+C	Pomiary	Rozdzielnica potrzeb własnych ob. 25	Rozdzielnica potrzeb własnych ob. 29	AKPiA ob. 25	Rozdzielnica własna instalacji odwadniania ob. 25	Rozdzielnica własna instalacji odwadniania ob. 25	Rozdzielnica własna wapnowania ob.25	Rozdzielnica własna przenosników w ob. 25	Rozdzielnica własna przenosników w ob. 29	Szafa pompowni odcieków z odwadn. ob. 27	Szafa pompowni osadów pokoagul. ob. 28	Mieszadło MZ1/24 ob. 24	Mieszadło MZ1/26 ob. 26	OBW. STEROW.	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–		–	–	33kW	15kW	–	18kW	18kW	6,3kW	21,1kW	6kW	3kW	4,4kW	2,5kW	0,55kW	–	–	–
Kabel	2x YKY 4x240 (25KZ1)	(25KZ2)	DY16	–	YKYżo 5x25 (25KZ3)	YKYżo 5x16 (29KZ1)	YKYżo 3x4 (25W1)	YKYżo 5x16 (25W3)	YKYżo 5x16 (25W4)	YKYżo 5x10 (25W16)	YKYżo 5x16 (25W2)	YKYżo 5x10 (25W9)	YKYżo 5x4 (27W1)	YKYżo 5x4 (28W1)	YKYżo 4x2,5 (2401W1) YKSY 14x1 (2401W2)	YKYżo 4x2,5 (2601W1) YKSY 14x1 (2601W2)			

Ochrona od porażeń – szybkie wyłaczenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 25 – Stacja odwadniania i higienizacji osadów			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica R25 – Schemat ideowy.			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/25/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00