


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## ob. 36/29 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 7.600 m, Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:458

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	129	65	166	0.504
Podłoga	20	125	68	167	0.542
Sufit	70	39	21	374	0.524
Ściany (4)	50	51	24	104	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	24	ESSYSTEM 3075001 PG 150N (1.000)	15000	165.0
2	16	ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000)	6700	80.0

W sumie: 467200 5240.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.50 \text{ W/m}^2 = 2.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $1497.60 \text{ m}^2$ )