



UWAGI:

1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku
2. Zaciski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII			
w ramach projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		<div>CDM</div>	CDM Sp. z o. o.		
		ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
INWESTOR:		<div></div>	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski					
OBIEKT:		Obiekt nr 29 – Magazyn osadu odwodnionego			
NAZWA RYS.		Plan instalacji odgromowej			
Główny projektant	<small>mgr inż.</small>	Elżbieta Kozłowska		BRANŻA:	Elektryczna
Projektował	<small>mgr inż.</small>	Andrzej Popek		STADIUM:	PW
Opracował	<small>mgr inż.</small>	Łukasz Molik		SKALA:	1:200
Opracował	<small>mgr inż.</small>	Patryk Pajestka		DATA:	IX 2011
Sprawdził	<small>mgr inż.</small>	Mariusz Pazura		NR RYS:	046/E/PW/29/2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		NR REV.:	00