Pole Nr 3



Tablica licznikowa TL–P – zasilanie podstawowe, sekcja I

L1 – licznik pomiarowy zasilanie podstawowe
Licznik ZMD405 CT 44.0459 CU–PLP51+CU–B4



SKaP1
WAGO
847–356/060–000

Przekladniki prądowe typu: ARJM2 30/5A
15VA; kl.0,2; FS5
Przekładniki napięciowe: VRQ2 napięcie izolacji 24kV
uzwojenie I: 15:√3/0,1:√3kV; 5VA; kl. 0,2
uzwojenie II: 15:√3/0,1:√3kV; 10VA; kl. 0,5
uzwojenie III: 15:√3/0,1:3kV; 10VA; kl. 3P
UWAGA:
przystosować do oplombowania listwy zaciskowe przekładników, napęd odłącznika, celkę pola pomiarowego, listwę pomiarowo–kontrolną, listwę zaciskową licznika

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Oczyszczalnia ścieków			
NAZWA RYS.	Układ pomiarowo–rozliczeniowy sekcja I. Obwody pomiarowe.			
Głowny projektant	mgr inz. Elżbieta Kozłowska			BRANZA: Elektryczna
Projektował	mgr inz. Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06 spec. instalacyjno–inzynieryjna		STADIUM: PW
Opracował	mgr inz. Aleksander Bauer			SKALA: –
Opracował				DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inz. Radosław Cieślak	PDK/0083/POOE/05 spec. instalacyjna		NR RYS: EP–02
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 01