

Nazwa odbiornika	Zasil. z R30 sekcja I	Zasil. z R30 sekcja II	Ochronnik kl. C	Pomiary	Szafa AKPiA ob. 30	Zestaw gniazd remontowych ob. 30 – parter	Zestaw gniazd remontowych ob. 22	Gniazdo dla stacji uzdatniania wody ob. 30 – parter	Gniazda pompy podgrzewacza ob. 30 – parter	Puszka przyłącz. pompy P1/30 ob. 30 – parter	Gniazda 1f, 16A pom. socjalne ob. 30 – parter	Gniazda 1f, 16A pom. socjalne ob. 30 – piętro	Gniazda dla grzejnika, pom. 04 ob. 30 – parter	Oświetlenie kotłowni ob. 30 – parter	Oświetlenie pom. socjalnych ob. 30 – parter	Oświetlenie pom. socjalnych ob. 30 – piętro	Oświetlenie wejść i klatki schodowej ob. 30	Oświetlenie ob. 22AB	Rezerwa	Tablica zespołu nawiew.–wywiew. ob. 30	Tablica zespołu nawiew.–wywiew. ob. 30	Tablica rozruchowa zespołu wentyl. ob. 30	Tablica punktu zlewnego	Tablica instalacji biogazu	Rezerwa	Rezerwa
Pi	–		–	–	–	–	–	2kW	0,5kW	~0,5kW	–	–	0,3kW	1,4kW	1,2kW	1,2kW	1,0kW	2,1kW	–	0,25+0,18kW	0,12+0,12kW	0,09kW	–	–	–	–
Kabel	2x YKYżo 5x16 (30KZ3)	(30KZ4)	DY16	–	YKYżo 3x4 (30W1)	YKYżo 5x6 (30W2)	YKYżo 5x6 (22W1)	YDYżo 3x2,5 (30W5)	YDYżo 3x2,5 (30W4)	YDYżo 3x2,5 (30W3)	YDYżo 3x2,5 (30W7)	YDYżo 3x2,5 (30W11)	YDYżo 3x2,5 (30W6)	YDYżo 3(4)x1,5 (30W8) YDY 2x1 (30W21)	YDYżo 3(4)x1,5 (30W9)	YDYżo 3(4)x1,5 (30W12)	YDYżo 3(4)x1,5 (30W10)	YKYżo 3x2,5 (22W2)		YDYżo 5x1,5 (30W13)	YDYżo 5x1,5 (30W16)	YDYżo 5x1,5 (30W19)	YKYżo 5x4 (KZ10)	YKYżo 5x4 (32KZ1)		

Ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieci TN–S

TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa			
	Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa			
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:	Obiekt nr 30 – Kotłownia			
NAZWA RYS.	Rozdzielnica RPW30 – Schemat ideowy			
Głowny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Elektryczna
Projektował	mgr inż. Andrzej Popek	St 348/78		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Łukasz Molik			SKALA: –
Opracował	mgr inż. Patryk Pajestka			DATA: IX 2011
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Pazura	MAZ/0413/PWOE/07		NR RYS: 046/E/PW/30/8
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00