


UWAGI:

1. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku
2. Zaciski probiercze instalować na zwodach pionowych na wysokości 1,2m.

TYTUŁ PROJEKTU		Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim			
WYKONAWCA:		CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa			
		 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa			
INWESTOR:		Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski			
OBIEKT:		Obiekt nr 30 – Kotłownia			
NAZWA RYS.		Plan instalacji odgromowej			
Główny projektant	<small>mgr inż.</small> Elżbieta Kozłowska			<small>BRANŻA:</small> Elektryczna	
Projektował	<small>mgr inż.</small> Andrzej Popek	St 348/78		<small>STADIUM:</small> PW	
Opracował	<small>mgr inż.</small> Łukasz Molik			<small>SKALA:</small> 1:100	
Opracował	<small>mgr inż.</small> Patryk Pajestka			<small>DATA:</small> IX 2011	
Sprawił	<small>mgr inż.</small> Mariusz Pazura	MAZ/0413/PW0E/07		<small>NR RYS:</small> 046/E/PW/30/5	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	<small>NR REG.:</small> 00	